

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002N° **CM - 21 - P - 127**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 11 octobre 2021

Matériau présenté par : **TEXDECOR**

2 rue d'Hem

59780 WILLEMS

Marque commerciale : **M317**

Description sommaire:

Type de support voile uni

Composition 100% polyester Trevira CS

Masse surfacique 100 g/m²

Epaisseur 0,27 mm (donnée laboratoire FCBA)

Coloris tous coloris tons neutres

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttesClassement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien : selon préconisations du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 21-0304-1608

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"


"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le jeudi 21 octobre 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du laboratoire Feu
du Pôle Ameublement

Bilel HAMILA



Clotilde ETIEMVRE

Laboratory approved by the Ministry for the Interior

JO of February 10, 2007

OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE

OF A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5

DECREE OF November 21, 2002

N° CM - 21 - P - 127

et 1 annexe de 4 pages.

Page 1

Valid 5 years as from **lundi 11 octobre 2021**

Material presents by : **TEXDECOR**

2 rue d'Hem
59780 WILLEMS

Trade mark: **M317**

Summary description

Kind of textile voile uni

Composition 100% polyester Trevira CS

Mass per unit area 100 g/m²

Tickness 0,27 mm (donnée laboratoire FCBA)

Color tous coloris tons neutres

Nature of the test : Electrical burner test
Flame persistence
Dripping test

Classification : **M1**

Observations : /

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) Not limited

Usual term Walls hung covering, sheers, curtains,...

Cleaning conditions Recommendation of Customer

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N°FE 21-0304-1608

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudice similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test. These conclusions relate only to the resistance / reaction to fire performance of the element that is the subject of the present classification report. They do not prejudice, in any case, other performances related to its incorporation to a work "

"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006) for upholstered seat"


Champs-sur-Marne, le jeudi 21 octobre 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

**Responsable Technique du laboratoire Feu
du Pôle Ameublement**

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903


Bilel HAMILA




Clotilde ETIEMVRE

Only the french version remains valide
Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

N° CM - 21 - P - 128

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 11 octobre 2021

Matériau présenté par : **TEXDECOR**

2 rue d'Hem

59780 WILLEMS

Marque commerciale : **M318**

Description sommaire:

Type de support voile uni

Composition 100% polyester Trevira CS

Masse surfacique 130 g/m²

Epaisseur 0,35 mm (donnée laboratoire FCBA)

Coloris tous coloris tons neutres

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Essai de persistance de flamme

Essai de gouttes

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : selon préconisations du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 21-0304-1612

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le jeudi 21 octobre 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du laboratoire Feu
du Pôle Ameublement

Bilel HAMILA



Clotilde ETIEMVRE

Laboratory approved by the Ministry for the Interior

JO of February 10, 2007

OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE

OF A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5

DECREE OF November 21, 2002

N° CM - 21 - P - 128**et 1 annexe de 4 pages.**

Page 1

Valid 5 years as from lundi 11 octobre 2021

Material presents by : **TEXDECOR**2 rue d'Hem
59780 WILLEMSTrade mark: **M318**

Summary description

Kind of textile voile uni

Composition 100% polyester Trevira CS

Mass per unit area 130 g/m²

Tickness 0,35 mm (donnée laboratoire FCBA)

Color tous coloris tons neutres

Nature of the test : Electrical burner test
Flame persistence
Dripping testClassification : **M1**

Observations :

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) Not limited

Usual term Walls hung covering, sheers, curtains,...

Cleaning conditions Recommendation of Customer

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N°FE 21-0304-1612

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudge similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test. These conclusions relate only to the resistance / reaction to fire performance of the element that is the subject of the present classification report. They do not prejudge, in any case, other performances related to its incorporation to a work "

"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006) for upholstered seat"

Champs-sur-Marne, le jeudi 21 octobre 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du laboratoire Feu
du Pôle Ameublement

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Bilel HAMILA



Clotilde ETIEMVRE

Only the french version remains valide
Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement