



CERTIFICATO DI PROVA

L.S.FIRE : U16233/03107

Emesso ai sensi dell'Art. 8 del decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificata con decreto del Ministero dell'interno del 03 settembre 2001 (G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**
(Allegato A 2.1)

Prodotta da: **TEXDECOR**
2, Rue d'Hem
59780 Willems (FR)

Denominato: **3271**

Impiegato come: Tendaggi, Sipari, Drappeggi

Posa in opera : suscettibile di essere investito dalla fiamma su entrambe le facce

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 (UNO)

Il prodotto 3271 non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della ditta TEXDECOR non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'allegato IV del CPR.

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n2 (DUE)
documentazione tecnica del produttore.

allegati con i risultati di prova e la

Oltrona di san Mamette, 28-04-2022

IL DIRETTORE TECNICO

Maddalena Bezzani

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing institute srl

DITTA COMMITTENTE : **TEXDECOR**
 2, Rue d'Hem
 59780 - Willems - FR
 DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **3271**

METODO DI PROVA: UNI 8456

D.M.26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA
 Posizione: Verticale
 Materiale: ANISOTROPO
 Posa in opera: suscettibile di essere investito dalla fiamma su entrambe le facce
 Risoluzioni applicate: -
 Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo A
 Tempo di applicazione della fiamma: 12 secondi


Provetta Numero	Tempo post-combustione		Tempo post-incandescenza		Zona Danneggiata		Gocciolamento	
	sec	Livello	sec	Livello	mm	Livello	rilevazione	Livello
1	0	1	0	1	47	1	Ass.	1
2	0	1	0	1	48	1	Ass.	1
3	0	1	0	1	60	1	Ass.	1
4	0	1	0	1	63	1	Ass.	1
5	0	1	0	1	43	1	Ass.	1
6	0	1	0	1	45	1	Ass.	1
7	0	1	0	1	60	1	Ass.	1
8	0	1	0	1	45	1	Ass.	1
9	0	1	0	1	50	1	Ass.	1
10	0	1	0	1	60	1	Ass.	1

PARAMETRI	Livello attribuito
Tempo di post-combustione	2
Tempo di post-incandescenza	1
Zona danneggiata	2
Gocciolamento	1

CATEGORIA
I

NOTE - Del presente Rapporto di Prova è parte integrante la Scheda tecnica redatta dal Produttore e vistata dal Direttore del Laboratorio.
 - Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione testato, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione della prova, è trattenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformità della produzione al campione testato è Responsabilità del Richiedente.

Per "Livello Attribuito" si intende il livello ottenuto per ogni singolo parametro comprensivo del fattore moltiplicativo.
 La categoria è stata assegnata sulla base dei livelli concordanti dei singoli parametri conseguiti da 10 provette su 10.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 28/04/2022
 IL DIRETTORE TECNICO


L'ESECUTORE DELLE PROVE
 Emma Viero


TE01RF01

Pag. 1 di 1



IGNIFUGO ALL'ORIGINE

SCHEDA TECNICA "C"

AZIENDA PRODUTTRICE: **TEXDECOR**
2, Rue d'Hem
59780 Willems – FR

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: "3271"

DESCRIZIONE: tessuto per arredamento prodotto in vari colori e disegni

Natura dei componenti: 100% Poliestere TREVIRA CS
Altezza: 300 cm. per lunghezza variabile
Peso: 255 gr/mq
n. 5 fili al cm. in trama
n. 6 fili al cm. in ordito
Lavorazione: tessitura

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: tessitura

POSA IN OPERA: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

IMPIEGO: tendaggi, sipari, drappeggi

MANUTENZIONE: Metodo "A" secondo norma UNI 9176 (1998) ai sensi del D.M. 03.09.2001

Si dichiara che il prodotto commercialmente denominato "3271" è anisotropo a facce uguali.

Willems, 12 Aprile 2022

TIMBRO + FIRMA

Si dichiara che la/il presente SCHEDA TECNICA
costituito/a da N° 1 pagine è stato/a
depositato/a dal produttore a corredo della
domanda di prova di reazione al fuoco ai
sensi della normativa vigente presso l'archivio
L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. e
allegato/a al certificato di reazione al fuoco
n. L.S. FIRE TU 16233/03107
del 28.04.2022

TEXDECOR
2 rue d'Hem
59780 Willems
Tél.: 03 20 61 77 12
Fax: 03 20 84 46 03

L.S. FIRE
Testing Institute s.r.l.
Maddalena Pezzani